

PIANTA FONDAZIONI E SPICCATO QUOTA m: 0.00

Scala 1 : 50

Le sovrapposizioni vanno sfalsate a ferri alterni di una lunghezza pari a 0,65 della sovrapposizione (EC 1992-2005 p 8.7.3)

ARMATURA DI BASE SUP.=INF. PIASTRA 1 QUOTA m.0.00 (spessore= 60 cm)

Ø 16/ 20 direz.X + raff.

Ø 16/ 20 direz.y + raff.

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30

MATERIALI							
Calcestruzzo Normativa di riferimento D.M.17-01- 2018 Circolare 21 gennaio 2019, n. 7. S.LL.PP. UNI EN 206 - 1:2006 UNI 11104	Classe di esposizione	Classe di resistenza	Rapp. A/C max	Contenuto min. di cemento [N/mm²]	Inerte D max [mm]	Classe di consistenza getto	Copriferro nominale [mm]
	XC2/XC3	C25/30	0,60	30	20	S4	30
Acciaio per cls Normativa di riferimento D.M.17-01- 2018 Circolare 21 gennaio 2019, n. 7. S.LL.PP.	Tipo ad aderenza migliorata	Tensione di progetto [N/mm²]		Tensione di snervamento [N/mm²]		Tensione di rottura [N/mm²]	
	B450C	391		450		540	

Acciaio per carpenteria Normativa di riferimento D.M.17-01- 2018 Circolare 21 gennaio 2019, n. 7. S.LL.PP.	Tipo	Allungamento [%]	Tensione di snervamento [N/mm²]	Tensione di rottura [N/mm²]
	S275JR	22 - 24	275	460
Piastre e fazzoletti Normativa di riferimento D.M.17-01- 2018 Circolare 21 gennaio 2019, n. 7. S.LL.PP.	Tipo	Allungamento [%]	Tensione di snervamento [N/mm²]	Tensione di rottura [N/mm²]
	S275JR	22 - 24	275	430
Bulloneria Normativa di riferimento D.M.17-01- 2018 Circolare 21 gennaio 2019, n. 7. S.LL.PP.	Tipo classe UNI EN ISO 898-1:2012	Dadi classe	Tensione di snervamento (Alt. 0,2%) [N/mm²]	Tensione di rottura [N/mm²]
	8.8	8	640	800
Saldature Normativa di riferimento D.M.17-01- 2018 Circolare 21 gennaio 2019, n. 7. S.LL.PP.	Procedimento ad arco (TIG)	Materiale di base	Materiale di apporto	Livello requisiti
	UNI EN ISO 4063:2011	S275JR	Elettrodo infusibile	UNI EN ISO 3834-3





SEZIONE 3 - 3





SEZIONE 2 - 2





SEZIONE 1 - 1

ARMATURA A PUNZONAMENTO Ø20

ARMATURA AGGIUNTIVA Ø16/20" SUP. e INF.

SEZIONE 4 - 4

Scala 1 : 50

PALO TRIVELLATO IN C.A. Ø500 - H = 800 cm



Scala 1 : 25

MODELLO STRUTTURALE

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PNC Fondo complementare al PNRR- Programma "Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" d'intesa assegnato alla Campania dal DPCM 15/09/2021[1]

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E URBANA (PREU 3) N° 70 ALLOGGI ERP IN CAPUA (CE) ALLA VIA MARTIRI DI NASSIRYA

ACER Campania
Area Informatica e Servizi Generali

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Germine GRSO

PROGETTO ESECUTIVO

CIG:9560253D60 - CUP: F45I21016970001

ELABORATO:	ELABORATO N.°:
STRUTTURE DELLE FONDAZIONI, PALI, PLATEA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - FABBRICATO B	PE-GRA-STR-09-00
DATA:	REVISIONE N.°:
FEBBRAIO 2024	00
	SCALA :
	1:50

PROGETTISTI RTP:

TIMBRI:

TECNICO
Ing. Andrea Barletta (Amministratore unico Spring Project srl)
Ing. Andrea Cipriano (Direttore tecnico Spring Project srl)
Ing. Francesco Lazzarini Consalvo (Consulente Professionista)

Arch. Giuseppe Maria Ippolito (Amministratore unico Lisa Progetti srl)

Ing. Piero Lo Sasso (Direttore tecnico Lisa Progetti srl)

IMPRESA
Ambra 84 srl
Via Nazionale, 240
Napoli (NA)

Rev.	Data	Descrizione

Questo documento è di proprietà esclusiva della Regione Campania e non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terzi senza autorizzazione scritta. Il mancato rispetto di quanto sopra è perseguibile a norma di legge. Ogni diritto di proprietà intellettuale è riservato.