



**Progetto di fattibilità tecnico - economica DPCM 16 luglio 2009**

**Piano Nazionale di Edilizia Abitativa**

**"RIQUALIFICAZIONE URBANA IN VIA DEI MILLE - EDIFICIO DIREZIONALE  
SEDE A.C.E.R. - NUOVO BOCCIODROMO SISTEMAZIONE SUPERFICIALE E  
PARCHEGGI INTERRATI"**

**Lotto 1 - Bocciodromo in via dei Mille Salerno**

**Lotto 2 - Sistema Servizi-Sede ACER Dipart. Salerno in via dei Mille Salerno**

**Progetto:** ing. *Marcello Ciotta*

**Geologia:** dott. geol. *Antonio Romano*

**R.U.P.:** ing. *Giuseppe D'Alessio*

**R.02.03**

**LOTTO 1 - ALLEGATO 3/3  
PIANTA AUTORIMESSA E SERVIZI - ANTINCENDIO  
Ventilazione**

**Scala:** 1: 200

**Data:** ott. 2024

**Revisione:** 02

**Firma**



**LEGENDA 1**

**Perimetro setti controterra  
Giunto di separazione dei LOTTI 1 e 2**

Simbolo	Descrizione
	PULSANTE DI SGANCIO
	AVVISATORE OTTICO/ACUSTICO INCENDIO
	PULSANTE ATTIVAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO
	RILEVATORE DI FUMO PUNTIFORME CONFORME UNI EN54-7 ESTERNO
	RILEVATORE DI FUMO PUNTIFORME CONFORME UNI EN54-7 CONTROSOFFITTO
	RILEVATORE DI FUMO LINEARE TRASMITTENTE/RICEVENTE
	RILEVATORE DI FUMO LINEARE TRASMITTENTE/RICEVENTE IN CONTROSOFFITTO
	SIRENA ESTERNA ATTIVAZIONE IMPIANTO
	CENTRALINA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI CONFORME UNI EN 54-2
	Estintore
	Porta Antincendio
	Idrante UNI 45 a parete
	Idrante UNI 45
	Attacco UNI 70

**CARATTERISTICHE DEL LOCALE GRUPPO POMPE ANTINCENDIO (UNI 11292)**

- GRUPPO DI POMPAGGIO COSTITUITO DA ELETTROPOMPA SINGOLA PIU' POMPA PILOTA;
- APERTURE PERMANENTI DI SUPERFICIE MINIMA PARI A 1/100 DELLA SUPERFICIE IN PIANTA DEL LOCALE CON UN MINIMO DI 0,1 m<sup>2</sup>
- PAVIMENTO ANTISCIVOLO CON PENDENZA VERSO PUNTO DI DRENAGGIO PER PREVENZIONE RISTAGNI DI ACQUA
- SISTEMA DI ILLUMINAZIONE NORMALE: 200 lux
- SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA: 25 lux PER 60 min
- PRESA DI CORRENTE MONOFASE AVENTE ALIMENTAZIONE DISTINTA DA QUELLA DEL QUADRO ELETTRICO DELLA UNITA' DI POMPAGGIO
- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA INTERNA MINIMA DI 15°C
- RILEVATORE DI FUMO INSTALLATO ALL'INTERNO DEL LOCALE
- ALLARME MALFUNZIONAMENTO GRUPPO POMPE CON RIPETIZIONE IN LOCALE PRESIDATO

**CARATTERISTICHE GRUPPO POMPE:**

Marca: LOWARA  
Modello:  
Tipo: Motopompa

Portata:  
Pressione:

l/min  
kPa

**LEGENDA 2**

	Via di esodo orizzontale
	Via di esodo verticale
	Percorso di esodo
	Antincendio di pertinenza dell'attività di autorimessa
	Antincendio di pertinenza dell'attività di bocciodromo
	Posto auto
	Quadro Elettrico
	Posto spettatore
	Quote riferite allo zero (piano calpestio piazza)

